

神戸の水道水質 毎月検査結果(2025年10月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	兵庫県営水道 (三田系)	兵庫県営水道 (神出系)	水 質 基 準
検 査 月 日	10月6日	10月15日	10月14日	10月14日	
気 温	23.6	25.5	26.0	29.2	
水 温	22.0	24.7	23.6	24.4	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.2	7.6	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
有機物 (T O C)	0.9	0.8	0.9	0.6	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	9.3	16.3	13.4	16.7	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬 度)	28.2	45.9	34.6	44.4	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.11	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.8	0.4	0.5	0.5	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上

2025年(令和7年)度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。