

神戸の水道水質 毎月検査結果(2025年9月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	兵庫県営水道 (三田系)	兵庫県営水道 (神出系)	水 質 基 準
検 査 月 日	9月8日	9月17日	9月8日	9月9日	
気 温	30.5	31.2	29.0	30.5	
水 温	23.6	30.4	27.0	30.3	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.1	7.4	7.1	7.6	5.8以上8.6以下
有機物 (T O C)	1.1	1.0	0.9	0.5	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	9.6	13.0	13.3	15.8	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬 度)	28.2	41.7	33.3	42.7	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	0.11	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.6	0.3	0.5	0.7	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上

2025年(令和7年)度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。