

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成28年7月)

検査場所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成28年7月25日	平成28年7月12日	平成28年7月11日	平成28年7月26日	
気温	25.0	25.9	29.8	25.2	
水温	16.8	25.8	23.6	24.8	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH値	7.3	7.5	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.7	0.6	0.7	1.0	3 mg/L以下
塩化物イオン	7.4	11.7	11.5	11.6	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.9	38.9	30.5	33.7	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.11	<0.08	0.15	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.7	0.5	0.6	0.4	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上  
平成28年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。