

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成28年12月)

検査場所	千苺系	阪神水道系	兵庫県営水道 (三田系)	兵庫県営水道 (神出系)	水質基準値
検査月日	平成28年12月12日	平成28年12月13日	平成28年12月7日	平成28年12月20日	
気温	7.8	9.9	7.2	10.7	
水温	12.2	14.1	12.8	15.0	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH値	7.5	7.6	7.3	7.7	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.7	0.8	0.8	1.1	3 mg/L以下
塩化物イオン	7.8	16.3	11.4	11.1	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.3	44.4	30.0	37.3	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.16	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.7	0.7	0.5	0.6	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上
平成28年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。