

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成30年8月)

検査場所	千苅系	阪神水道系	兵庫県営水道 (三田系)	兵庫県営水道 (神出系)	水質基準
検査月日	平成30年8月13日	平成30年8月14日	平成30年8月21日	平成30年8月21日	
気温	32.2	32.0	34.5	34.3	
水温	23.1	29.5	26.2	27.3	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH値	7.4	7.6	7.3	7.2	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.8	0.7	0.9	1.2	3 mg/L以下
塩化物イオン	7.0	16.3	10.4	11.2	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	14.6	41.3	21.9	29.3	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.12	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.7	0.4	0.4	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上
平成30年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。