

神戸の水道水質 毎月検査結果(令和元年5月)

検査場所	千苺系	阪神水道系	兵庫県営水道 (三田系)	兵庫県営水道 (神出系)	水質基準
検査月日	令和元年5月20日	令和元年5月28日	令和元年5月27日	令和元年5月28日	
気温	21.0	20.6	27.2	20.5	
水温	15.9	21.3	18.4	19.2	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH値	7.4	7.5	7.3	7.5	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.7	0.9	1.0	1.1	3 mg/L以下
塩化物イオン	9.6	15.0	15.0	13.8	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	25.4	41.6	31.1	37.9	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	0.16	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.7	0.3	0.4	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上
平成31年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。