

神戸の水道水質 毎月検査結果(令和4年12月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	兵庫県営水道 (三田系)	兵庫県営水道 (神出系)	水質基準
検査月日	令和4年12月5日	令和4年12月6日	—	令和4年12月6日	
気温	11.4	10.5	—	10.5	
水温	13.9	15.5	—	16.6	
濁度	<0.1	<0.1	—	<0.1	2度以下
色度	<1	<1	—	<1	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常でないこと
pH値	7.2	7.5	—	7.3	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.7	0.8	—	0.7	3 mg/L以下
塩化物イオン	8.6	14.5	—	14.3	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	29.3	46.2	—	40.5	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	—	0.14	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.7	0.7	—	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	—	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	—	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上

令和4年12月は、都合により兵庫県営水道(三田系)の受水は停止していました。
令和4年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。